REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
Primljeno: 29-04-2022
Org. jed.
Klasifikacijska oznaka:
Urudžbeni broj:
Prilog
Vrijed.

PRILOG III.
Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU					
NADLEŽNI ZJZ	**Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije**				
PODACI O UZORKU					
datum uzorkovanja	**25.04.2022.**	**oznaka uzorka**	**715-VP**	**datum utvrđivanja nesukladnosti**	**27.04.2022.**
isporučitelj vodnih usluga	MO Kestenovac ,Općina Vojnić				
mjesto uzorkovanja (KOD)	T	**adresa subjekta/objekta**	Dunjak 10, obiteljska kuća		
parametri koji odstupaju od M.D.K.	Ukupni koliformi		**vrijednost parametra utvrđena analizom**	26/100 ml	
PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)					
uzrok neispravnosti za pojedini parametar		**poduzete popravne radnje**		**vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji**	

***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom

Napomena:

ZO LV DUNJAK, upravlja MO KESTENOVAC

PRILOG III.
Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

<table>
<tr><th colspan="7">PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU</th></tr>
<tr><td>NADLEŽNI ZJZ</td><td colspan="6">Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije</td></tr>
<tr><td colspan="7">PODACI O UZORKU</td></tr>
<tr><td>datum uzorkovanja</td><td>25.04.2022.</td><td>oznaka uzorka</td><td>716-VP</td><td>datum utvrđivanja nesukladnosti</td><td colspan="2">27.04.2022.</td></tr>
<tr><td>isporučitelj vodnih usluga</td><td colspan="6">MO Kestenovac, Općina VOJNIĆ</td></tr>
<tr><td>mjesto uzorkovanja (KOD)</td><td>T</td><td colspan="2">adresa subjekta/objekta</td><td colspan="3">Klokoč 64, obiteljska kuća</td></tr>
<tr><td rowspan="2">parametri koji odstupaju od M.D.K.</td><td colspan="3">Ukupni koliformi</td><td rowspan="2">vrijednost parametra utvrđena analizom</td><td colspan="2">71/100 ml</td></tr>
<tr><td colspan="3">-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="7">PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)</td></tr>
<tr><td colspan="2">uzrok neispravnosti za pojedini parametar</td><td colspan="3">poduzete popravne radnje</td><td colspan="2">vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom

Napomena:

ZO LV KLOKOČ, upravlja MO KESTENOVAC

PRILOG III.
Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU					
NADLEŽNI ZJZ	**Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije**				
PODACI O UZORKU					
datum uzorkovanja	**25.04.2022.**	**oznaka uzorka**	**713-VP**	**datum utvrđivanja nesukladnosti**	**27.04.2022.**
isporučitelj vodnih usluga	MO Miholjsko, općina Vojnić				
mjesto uzorkovanja (KOD)	T	**adresa subjekta/objekta**	Miholjsko 57, obiteljska kuća		
parametri koji odstupaju od M.D.K.	Ukupni koliformi		**vrijednost parametra utvrđena analizom**	71/100 ml	
	-			-	
PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)					
uzrok neispravnosti za pojedini parametar	**poduzete popravne radnje**		**vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji**		

***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom

Napomena:

ZO LV Miholjsko, upravlja MO Miholjsko